

## АДМИНИСТРАЦИЯ городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области

ул. Советская, д.33, г. Вельск Архангельская область, 165150 Телефон/Факс (81836) 6-00-82 E-mail: org\_adm@mail.ru Генеральному директору
АО «ГТ Энерго»
С.В.Туголукову
улица Краснопресненская,
набережная
дом № 12
офис 547
123610, город Москва

1	3.11.23	No	4268	
На №		от		

Направление информации

## Уважаемый Сергей Викторович!

Администрация городского поселения «Вельское», ознакомившись с проектом актуализированной схемы теплоснабжения на 2024 год городского поселения «Вельское» (далее – проект схемы теплоснабжения) рекомендует дополнительно внести следующее.

В проекте схемы теплоснабжения указаны реализованные запланированными ранее разработанными схемами теплоснабжения 2022/2023 годов мероприятия по переключению потребителей тепла с котельных «РМЗ» и «Терапия» ООО «Вельская тепловая компания» на ГТ ТЭЦ Вельская АО «ГТ Энерго» через ЦТП № 6/9/10.

В связи с вышеуказанным, в проекте схемы теплоснабжения предусмотрен вывод из эксплуатации котельной «РМЗ» и вывод в резерв котельной «Терапия» ООО «Вельская тепловая компания» в соответствии с частью 4 статьи 21 Федерального закона от 27.07.2010 года 190-Ф «О теплоснабжении».

ООО Вельская тепловая компания» исх. № 311 от 01 ноября 2023 года уведомило администрации городского поселения «Вельское» о планируемом выводе из эксплуатации котельной «Терапия» с 04.06.2024 года.

До момента вывода из эксплуатации котельная «Терапия» является резервным источником теплоснабжения для потребителей, получающих тепловую энергию от ГТ ТЭЦ «Вельская» через ЦТП № 6 ООО «ВТСК».

Исходя из вышеуказанного в проект схемы теплоснабжения необходимо внести мероприятия по выводу из эксплуатации резервного источника теплоснабжения - котельной «Терапия» ООО «Вельская тепловая компания» с 04.06.2024 года и предусмотреть на начало ОЗП 2024-2025 годов выполнение мероприятий по замещению данного резервного источника теплоснабжениядля потребителей, получающих тепловую энергию от ГТ ТЭЦ «Вельская» через ЦТП № 6 ООО «ВТСК», в связи с наличием потребителей первой категории (больница), которым не допускаются перерывы в подаче тепловой энергии.

В целях повышения надежности и качества услуг в теплоснабжении необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции распределительных тепловых сетей города Вельска от ЦТП № 10 (по улице Глинница, Тракторная, Правды, 50 лет Октября, переулок Лесной).

А.В.Дьячков

Глава городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области

Зеновский М.Д. (818-36) 6-44-86